

令和7年度 設 計 書

工 事 名	島台下水ポンプ場制御盤更新工事			
工 事 場 所	所沢市上安松20番地の107			
設 計 金 額	円	変 更 設 計 金 額	円	
工 事 価 格	円	変 更 工 事 価 格	円	
消費税相当額	円	消 費 税 相 当 額	円	
請 負 額	円	変 更 請 負 額	円	
調査基準価格	円	調査基準価格 の110分の100	円	
工 期	契 約 締 結 日 ～ 令和8年 3月13日			
工 事 大 要	工事内容 (1) ポンプ制御盤更新 1面 (2) 水位計更新 1個 (3) フロートスイッチ更新 2個 (4) 運転監視装置更新 1式 (5) 引込開閉器盤更新 1面 (6) ケーブル、電線管等更新 1式 (7) 試運転調整 1式 (8) 仮設工事 1式 (9) 発生材処分 1式			
変 更 工 事 大 要				
起工理由	島台下水ポンプ場の制御盤は、平成9年に設置して以来28年経過し、経年劣化が進行していることから、更新工事を行い施設の信頼性と精度の回復を図るものです。			

案内図



所沢市

清瀬市

● 島台下水ポンプ場

所沢市大字上安松20番地の107

所沢市大字上安松付近

縮尺 1 / 2,000 60m